

## Fragenbeantwortung gemäss Kapitel 3.3 im Programm

- **Frage** zu Ziffer 2.2 Raumprogramm:  
*Die angegebenen 500 m<sup>2</sup> für Eingangshalle / Garderobe erscheinen etwas grosszügig. Könnten genauere Angaben gemacht werden, bzw. Die Flächen nochmals überprüft werden? Oder beinhalten die 500 m<sup>2</sup> die Erschliessungsflächen für das gesamte Gebäude?*
- **Antwort:**
  - In obiger Ziffer ist die Rede, dass das Bauvorhaben generell folgende Räume beinhaltet:
  - Die Schulleitung äussert sich zum künftigen Schulbetrieb auf Seite 6 oben wie folgt:
    - Die Eingangshalle soll zentral gelegen sein mit Zugang zur Bibliothek und zu den Schulräumen
    - Die drei Lernlandschaften sollen von der Eingangshalle her gut erreichbar sein und über Tageslicht verfügen.
    - Die Toiletten im Neubau sollen von jeder Lernlandschaft aus gut erreichbar sein.
  - Sämtliche Flächenangaben müssen mit dem Vorprojekt überprüft und an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden.

## Ergänzung zum Programm vom 21. April 2022:

- **2.3 Konzeption und Konstruktion**

Das Trasse der Heizleitung verläuft wie folgt:



Die Heizleitung wurde von der Firma Amstein + Walther, Bern im Jahr 2007 projektiert. Zeichnungs-Nr. 500011.130.

Die Verlegung der Kanalisations- und Heizleitungen sind mit dem Bauprojekt zu koordinieren.

- **3.4.1 Konzeptionelles**

Die Aussagen sind auf 1 A3-Blatt zu beschränken.

- **3.14 Bekanntgabe der Ergebnisse**

Der Entscheid des Gemeinderates basiert auf der Begründung des Bewertungsgremiums.

- **5.8 Baugrund**

Die Gemeinde Kölliken hat beim Bau des Schulhauses Farbweg keine geologischen Aufschlüsse in Auftrag gegeben.

Der Baugrund ist lehmig.

Wohlen, den 25. Mai 2022